



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Псковской области

180019 г. Псков ул. Инженерная, 92 тел. 8 (8112) 79-44-14 факс: 8 (8112) 79-44-09 E-Mail: Emercom@pskov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

180019 г. Псков ул. Инженерная, 92 тел. 8 (8112) 79-44-31 факс: 8 (8112) 53-65-13 E-Mail: Emercom@pskov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому,

Пушкиногорскому и Новоржевскому районам

182900 Псковская область п. Локня, ул. Совхозная, д. 5 тел. факс. 8 (81139) 2-11-39

Предписание № 36 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Псковской области

«Локнянский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование юридического лица)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Соболева В.А. от 27 апреля 2018 года №36, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 27 июня 2018 года государственным инспектором Бежаницкого, Локнянского, Пушкиногорского и Новоржевского районов по пожарному надзору Коваленко Ольгой Владимировной проведена внеплановая проверка объекта защиты: здания и территории государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Локнянский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенных по адресу: Псковская область, Локнянский район, дер. Михайлов Погост.

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора ГБУСО «Локнянский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Лихатова Лариса Викторовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Помещения дома-интерната оборудовать системой передачи сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны без посредников	Основание: ч.3 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ч.7 ст.83 ФЗ-123	01.01.2019	
2	Здание прачечной оборудовать установкой автоматической пожарной сигнализации	Основание: ч.3 ст.4, ч.1 ст.6 ФЗ-123, п.п. 61-63 и Приложение 1 Правил противопожарного режима в РФ, п. 4 НПБ 110-03	01.01.2019	
3	Здание прачечной оборудовать систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Основание: ч.3 ст.4, ч.1 ст.6 ФЗ-123, СП 3.13130.2009, ст. 84 ФЗ-123	01.01.2019	
4	В кабинете директора и в здании №1 поверхности отопительных печей оштукатурить	Основание: ч.3 ст.4, ч.1 ст.6 ФЗ-123, п. 81 Правил противопожарного режима в РФ	01.01.2019	
5	В здании №1 заменить два предтопчных листа размерами не	Основание: ч.3 ст.4, ч.1 ст.6 ФЗ-123,	01.01.2019	

	менее 0,5х0,7 м	п. 81 Правил противопожарного режима в РФ		
6	В помещении цеха для приготовления пищи (в здании пищеблока) установить система автоматической пожарной сигнализации	Основание: ч.3 ст.4, ч.1 ст.6 ФЗ-123, п. 4 НПБ 110-03	01.01.2019	
7	На дверях складских помещений повесить таблички с указанием категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности	Основание: ч.3 ст.4, ч.1 ст.6 ФЗ-123, п. 20 Правил противопожарного режима в РФ	01.01.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее – Административный регламент), в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента.

Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

Бежаницкого, Локнянского, Пушкиногорского

и Новоржевского районов по пожарному надзору

«27» июня 2018 года



О.В. Коваленко

Предписание для исполнения получили:

Заместитель директора ГБУСО «Локнянский

специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

«28» июня 2018 года

Л.В. Лихатова